**Emploi :**

Soufflage , dans les installations à basse et à moyenne pression, dans un milieu favorable à humidité relative (H.R) jusqu'au 70%.

Montage :

Aux conduits de ventilation rectangulaires et dans les plafonds suspendus. Fixation à la vis centrale.

Structure :

Fentes disposées d'une façon radiale. Quantités standard : 8, 16, 20, 24, 28, 44, 48, 60, 84 ou 108). Les fentes assurent une circulation uniforme. Possibilité d'établir les directions différentes du jet. Couleur standard des lames – noir. Sur commande : lame blanche ou sans les lames.

Matière :

Tôle noire, galvanisée ou aluminium.

Finissage de surface :

Revêtement de vernis, pulvérisé, blanc RAL 9003ou bien, sur commande, un autre revêtement mais conforme au catalogue RAL.


Régulation du débit :

à l'aide de registre à clé à l'entrée au Plenum SR.


Certificats :

Recommandation technique RT ITB-1148/2010


Certificat de conformité hygiénique HK/B/1452/01/2009

Dimension et le marquage du type :


AWK-1-PK



AWK-2-PK



AWK-1-PO



AWK-2-PO

