



## Kratki ze wspornikami usztywniającymi - zasady ogólne\*

### Rodzaje mocowania kratki


**Standard**  
mocowanie śrubowe,  
wytłaczane otwory Ø4




**B1** - mocowanie tylko z  
zaciskami sprężynującymi  
nie stosować do montażu  
w stropach




**B2** - mocowanie zatrzaskowe  
w ramce montażowej,  
nie stosować do montażu  
w stropach




**B3** - mocowanie na zamek,  
w ramce montażowej,  
do montażu w stropach



**B4** - mocowanie wciskowe  
dla kratki stalowych w ramce  
montażowej



**B5** - mocowanie zatrzaskowe  
w ramce montażowej dla  
kratki z przepustnicą



### 1. Kratki stalowe

#### Wspornik usztywniający TYP A



#### WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO L lub H [mm]

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>L lub H &lt; 525</b>           | bez wsporników usztywniających                                      |
| <b>525 &lt; L lub H &lt; 750</b>  | jeden wspornik wąski TYP A                                          |
| <b>750 &lt; L lub H &lt; 1025</b> | jeden wspornik szeroki TYP B                                        |
| <b>L lub H &gt; 1025</b>          | jeden centralny wspornik szeroki TYP B i dwa wsporniki boczne TYP A |

#### Wspornik usztywniający TYP B



### 2. Kratki aluminiowe

#### Wspornik usztywniający TYP C



#### WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO L lub H [mm]

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>L lub H &lt; 550</b>          | bez wsporników usztywniających |
| <b>550 &lt; L lub H &lt; 750</b> | jeden wspornik wąski TYP C     |
| <b>L lub H &gt; 750</b>          | dwa wsporniki wąskie TYP C     |

\*) Możliwy indywidualny dobór wsporników.