Tabela doboru dla kratek maskujących KST

Q [m³/s]	Q [m³/h]	Typ	75 x 125	225 x 75 125 x 125	325 x 75	425 x 75 225 x 125	525 x 75	625 x 75 325 x 125	225 x 225	825 x 75 425 x 125	525 x 125	1025 x 75	625 x 125 325 x 225	1225 x 75	825 x 125 425 x 225	325 x 325	1025 x 125 525 x 225	1225 x 125 625 x 225 425 x 325	525 x 325	825 x 225 425 x 425	625 x 325	1025 x 225 525 x 425	525 x 525 1225 x 225 825 x 325 625 x 425	825 x 425 1025 x 325 625 x 525	1225 x 325 625 x 625	1025 x 425 825 x 525	1225 x 425 825 x 625	1025 x 525	825 x 825 1225 x 525 1025 x 625	1225 x 625	1025 x 825	1225 x 825	1025 x 1025	1225 x 1025	1225 x 1225
		A_{ef} [m²]	0,0066	0,0121	0,0186	0,0231	0,0306	0,0341	0,0441	0,0451	0,0561	0,0606	0,0651	0,0726	0,0861	0,961	0,1071	0,1271	0,1581	0,1681	0,1891	0,2091	0,2501	0,3111	0,3721	0,4131	0,4941	0,5151	0,6161	0,7381	0,8181	0,9801	1,0201	1,2221	1,4641
0,0167	60	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	12,1 4,4 2,11 40	3,7 3,0 1,32 35																															
0,0222	80	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	24,2 5,8 2,81 <50	7,3 5,2 1,75 40	3,4 4,6 1,29 35	2,1 4,2 1,07 30																													
0,0278	100	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	41,9 6,9 3,52 50	12,5 6,3 2,19 45	5,7 5,8 1,61 40	3,5 5,3 1,34 35	2,2 4,8 1,11 <35	1,6 4,5 0,99 30																											
0,0417	150	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	114 8,8 5,27 >50	33,1 8,3 3,29 50	14,8 7,8 2,42 45	9,0 7,4 2,00 40	5,5 6,9 1,66 <40	4,2 6,6 1,49 35	2,7 6,0 1,26 35	2,4 5,9 1,20 <35	1,7 5,4 1,05 30	1,4 5,1 0,99 30	1,2 4,9 0,93 30	1,0 4,5 0,87 30																					
0,0556	200	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	234 10,2 7,83 >50	66,5 9,8 4,39 >50	29,3 9,3 3,22 50	17,8 8,9 2,67 45	10,8 8,4 2,21 <45	8,1 8,1 1,99 40	5,2 7,6 1,68 <40	4,6 7,4 1,61 <40	3,2 6,9 1,40 <35	2,7 6,7 1,32 <35	2,3 6,5 1,24 <35	1,9 6,2 1,15 <35	1,3 5,6 1,00 30	1,1 5,3 0,93 <30	0,8 4,8 0,85 <30	0,6 4,3 0,75 <30																			
0,0694	250	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	408 11,3 8,79 >50	114 10,9 5,48 >50	49,9 10,4 4,03 >50	30,1 10,1 3,34 50	18,2 9,6 2,77 <50	13,6 9,3 2,48 45	8,7 8,8 2,10 40	7,7 8,7 2,01 40	5,3 8,2 1,75 <40	4,5 7,9 1,65 35	3,8 7,7 1,55 35	3,2 7,4 1,44 35	2,2 6,8 1,25 <35	1,8 6,5 1,17 30	1,4 6,1 1,06 30	1,0 5,6 0,93 30	0,7 5,0 0,80 <30	0,6 4,9 0,76 <30	0,5 4,6 0,70 <30	0,4 4,4 0,65 <30	0,2 4,1 0,56 <30											
0,0833	300	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	664 12,2 10,55 >50	179 11,8 6,58 >50	77,2 11,3 4,83 >50	46,4 11,0 4,01 >50	27,9 10,6 3,32 >50	20,7 10,3 2,98 <50	13,2 9,8 2,52 <45	11,6 9,6 2,41 <45	8,1 9,2 2,10 40	6,9 9,0 1,98 <40	5,8 8,7 1,86 <40	4,8 8,4 1,73 <40	3,2 7,8 1,50 <35	2,7 7,5 1,40 <35	2,1 7,1 1,27 <35	1,5 6,6 1,12 <35	1,0 6,1 0,96 <30	0,8 5,9 0,92 <30	0,7 5,7 0,84 <30	0,5 5,5 0,78 <30	0,4 5,1 0,67 <30	0,2 4,7 0,57 <30											
0,1111	400	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]	1227 13,6 14,06 >50	361 13,2 8,77 >50	154 12,8 6,44 >50	91,9 12,5 5,34 >50	54,8 12,1 4,43 >50	40,6 11,8 3,97 50	25,6 11,3 3,36 <50	22,6 11,2 3,21 45	15,5 10,8 2,80 45	13,2 10,5 2,65 40	11,1 10,3 2,48 40	9,1 10,0 2,31 40	6,2 9,5 2,00 <40	5,1 9,2 1,87 35	3,9 8,8 1,70 35	2,7 8,2 1,49 35	1,8 7,5 1,28 30	1,6 7,2 1,22 30	1,2 7,3 1,12 30	1,0 7,1 1,03 30	0,7 6,8 0,90 <30	0,4 6,4 0,76 <308	0,3 5,8 0,67 <30	0,2 5,2 0,62 <30											
0,1389	500	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]		623 14,3 10,96 >50	264 13,9 8,05 >50	156 13,6 6,68 >50	92,6 13,3 5,53 >50	68,4 13,0 4,96 >50	42,9 12,6 4,20 >50	37,8 12,4 4,01 50	25,9 12,0 3,51 <50	22,0 11,8 3,31 45	18,3 11,5 3,10 45	15,1 11,3 2,89 45	10,1 10,7 2,51 40	8,4 10,4 2,34 <40	6,4 10,0 2,12 <40	4,5 9,5 1,87 <40	2,9 8,9 1,61 <35	2,5 8,8 1,53 <35	2,0 8,5 1,40 <35	1,6 8,3 1,29 <35	1,1 8,0 1,12 <30	0,7 7,7 0,95 <30	0,5 7,2 0,84 <30	0,4 6,7 0,78 <30											
0,1667	600	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]		975 15,2 13,16 >50	409 14,9 9,66 >50	241 14,6 8,01 >50	142 14,2 6,64 >50	105 14,0 5,96 >50	65,5 13,5 5,04 >50	57,6 13,4 4,82 >50	39,3 13,0 4,21 50	33,4 12,8 3,97 <50	27,8 12,6 3,72 <50	22,8 12,3 3,46 <50	15,3 11,7 3,01 <45	12,6 11,5 2,80 <40	9,6 11,1 2,55 <40	6,7 10,5 2,24 <40	4,4 10,0 1,93 35	3,9 9,8 1,83 35	3,0 9,5 1,68 35	2,4 9,3 1,55 35	1,6 9,1 1,35 30	1,0 8,8 1,14 <30	0,7 8,4 1,01 <30	0,6 7,9 0,93 <30	0,4 6,3 0,82 <30	0,4 5,8 0,79 <30										
0,1944	700	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]			593 15,6 11,27 >50	349 15,4 9,35 >50	205 15,0 7,75 >50	150 14,8 6,95 >50	93,7 14,4 5,88 >50	82,3 14,2 5,62 >50	56,0 13,8 4,91 >50	47,5 13,6 4,63 50	39,4 13,4 4,34 50	32,3 13,2 4,04 50	21,6 12,6 3,51 45	17,7 12,3 3,27 40	13,5 11,9 2,97 40	9,4 11,4 2,61 40	6,1 10,8 2,25 <40	5,3 10,7 2,14 <40	4,2 10,4 1,96 <40	3,3 10,2 1,81 <40	2,2 9,9 1,57 <35	1,4 9,7 1,33 <30	1,0 9,4 1,18 <30	0,8 8,9 1,09 <30	0,5 7,4 0,95 <30	0,5 6,9 0,92 <30										
0,2222	800	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]			819 16,3 12,89 >50	479 16,1 10,68 >50	280 15,7 8,86 >50	206 15,5 7,94 >50	128 15,1 6,72 >50	112 15,0 6,42 >50	76,1 14,6 5,61 >50	64,5 14,4 5,29 >50	53,5 14,2 4,96 >50	43,7 13,9 4,62 >50	29,2 13,4 4,01 <50	23,9 13,1 3,74 45	18,2 12,7 3,40 45	12,6 12,2 2,99 45	8,2 11,6 2,57 <40	7,1 11,4 2,44 <40	5,6 11,1 2,24 <40	4,4 10,9 2,07 <40	3,0 10,7 1,80 <35	1,8 10,5 1,51 30	1,3 10,2 1,34 30	1,0 9,9 1,24 30	0,7 8,3 1,09 <30	0,6 7,8 1,06 <30	0,4 5,4 0,91 <30									
0,2778	1000	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]				817 17,2 13,36 >50	475 16,9 11,07 >50	347 16,7 9,93 >50	215 16,3 8,40 >50	188 16,2 8,03 >50	127 15,8 7,01 >50	107 15,6 6,61 >50	88,9 15,4 6,20 >50	72,5 15,2 5,77 >50	48,2 14,6 5,01 50	39,4 14,3 4,67 <50	29,9 14,0 4,25 <50	20,6 13,4 3,73 <50	13,3 12,8 3,21 <45	11,5 12,7 3,05 <45	9,0 12,4 2,81 <45	7,1 12,2 2,59 <45	4,8 11,9 2,25 35	2,9 11,8 1,89 <35	2,1 11,6 1,68 <35	1,6 11,3 1,56 <35	1,1 9,9 1,26 30	1,0 9,5 1,32 30	0,7 7,1 1,13 <30	0,5 6,7 1,01 <30	0,4 6,8 0,93 <30	0,3 6,8 0,81 <30	0,2 6,6 0,79 <30	0,2 6,5 0,69 <30	0,1 6,4 0,60 <30
0,3333	1200	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]				1263 18,1 16,03 <50	731 17,9 13,28 >50	533 17,7 11,91 >50	328 17,3 10,09 >50	287 17,2 9,64 >50	193 16,8 8,41 >50	163 16,6 7,94 >50	135 16,4 7,43 >50	110 16,2 6,93 >50	72,7 15,7 6,01 >50	59,3 15,4 5,61 50	44,9 15,0 5,10 50	30,8 14,5 4,48 50	19,9 13,9 3,85 <45	17,2 13,7 3,66 <45	13,4 13,4 3,37 <45	10,6 13,2 3,10 <45	7,0 13,0 2,70 <40	4,3 12,9 2,27 <35	3,0 12,8 2,02 <35	2,4 12,5 1,87 <35	1,6 11,2 1,63 <35	1,5 10,8 1,58 <35	1,0 8,5 1,36 30	0,7 8,1 1,21 <30	0,5 8,2 1,12 <30	0,4 8,2 0,97 <30	0,3 8,0 0,95 <30	0,2 7,9 0,83 <30	0,2 7,8 0,72 <30
0,3889	1400	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]					1052 18,7 15,50 >50	765 18,5 13,90 >50	489 18,1 11,77 >50	410 18,0 11,24 >50	275 17,6 9,81 >50	232 17,5 9,26 >50	192 17,3 8,67 >50	156 17,0 8,08 >50	103 16,5 7,02 >50	83,8 16,2 6,54 >50	63,3 15,9 5,95 >50	43,4 15,3 5,23 >50	27,9 14,7 4,50 45	24,0 14,5 4,27 45	18,8 14,3 3,93 45	14,8 14,1 3,62 45	9,8 13,8 3,15 40	5,9 13,8 2,65 35	4,2 13,7 2,35 35	3,3 13,5 2,18 35	2,2 12,3 1,90 <35	2,0 11,9 1,85 <35	1,3 9,6 1,59 <35	0,9 9,2 1,41 30	0,7 9,3 1,30 30	0,5 9,3 1,14 <30	0,5 9,2 1,10 <30	0,3 9,1 0,96 <30	0,2 9,0 0,84 <30
0,4444	1600	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]						1047 19,2 15,89 >50	640 18,8 13,45 >50	559 18,7 12,85 >50	375 18,4 11,22 >50	315 18,2 10,58 >50	260 18,0 9,91 >50	211 17,8 9,24 >50	139 17,3 8,02 >50	113 17,0 7,48 >50	85,2 16,6 6,80 >50	58,3 16,1 5,97 >50	37,3 15,5 5,14 <50	32,1 15,3 4,88 <50	25,1 15,0 4,49 <50	19,7 14,8 4,14 <50	13,0 14,6 3,60 <45	7,8 14,6 3,03 <40	5,5 14,6 2,69 <40	4,4 14,4 2,49 <40	2,9 13,3 2,17 35	2,7 12,8 2,11 35	1,7 10,6 1,81 <35	1,2 10,2 1,61 <35	1,0 10,3 1,49 35	0,6 10,3 1,30 <30	0,6 10,2 1,26 <30	0,4 10,1 1,10 <30	0,3 10,0 0,96 <30
0,5000	1800	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]							842 19,5 15,13 >50	735 19,4 14,45 >50	491 19,0 12,62 >50	413 18,9 11,91 >50	340 18,7 11,15 >50	276 18,4 10,39 >50	181 17,9 9,02 >50	147 17,7 8,41 >50	111 17,3 7,64 >50	75,6 16,7 6,72 >50	48,3 16,1 5,78 <50	41,6 15,9 5,49 <50	32,4 15,7 5,05 <50	25,4 15,5 5,66 <50	18,5 15,3 4,05 45	12,9 15,3 3,41 40	7,1 15,3 3,02 40	5,6 15,2 2,80 40	3,8 14,1 2,45 <40	3,4 13,7 2,37 <40	2,2 12,3 1,90 <35	1,5 11,1 1,81 <35	1,2 11,2 1,68 <35	0,8 11,2 1,46 30	0,7 11,1 1,42 <30	0,5 11,1 1,24 <30	0,3 11,0 1,08 <30
0,5556	2000	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]									626 19,6 14,02 >50	526 19,4 13,23 >50	433 19,3 12,39 >50	351 19,0 11,55 >50	230 18,5 10,02 >50	187 18,3 9,35 >50	140 17,9 8,49 >50	95,5 17,3 7,47 >50	60,9 16,7 6,42 <50	52,3 16,5 6,11 <50	40,7 16,3 5,61 <50	31,9 16,1 5,17 <50	21,0 15,9 4,50 <50	12,6 15,9 3,79 <45	8,8 16,0 3,36 <45	7,0 15,9 3,11 <45	4,7 14,9 2,72 40	4,3 14,5 2,64 40	2,7 12,2 2,27 <40	1,9 11,9 2,01 35	1,5 12,0 1,86 <35	1,0 12,0 1,62 <35	0,9 11,9 1,58 30	0,6 11,9 1,38 <30	0,4 11,8 1,20 <30
0,6667	2400	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]									953 20,6 16,83 >50	800 20,5 15,87 >50	657 20,3 14,87 >50	531 20,1 13,85 >50	347 19,6 12,03 >50	281 19,3 11,22 >50	211 18,9 10,19 >50	143 18,4 8,96 >50	90,8 17,8 7,71 50	78,0 17,6 7,33 50	60,5 17,3 6,73 50	47,4 17,1 6,21 50	31,0 16,9 5,39 <50	18,5 17,0 4,45 <45	12,9 17,1 4,03 <45	10,2 17,1 3,73 <45	6,8 16,2 3,26 <45	6,2 15,8 3,17 <45	3,9 13,6 2,72 40	2,8 13,3 2,41 <40	2,2 13,4 2,23 35	1,4 13,4 1,95 <35	1,3 13,3 1,89 <35	0,9 13,3 1,65 30	0,6 13,2 1,44 <30
0,7778	2800	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]												754 20,9 16,16 >50	491 20,4 14,63 >50	397 20,2 13,08 >50	297 19,8 11,89 >50	201 19,2 10,45 >50	127 18,6 8,99 >50	109 18,4 8,55 >50	84,6 18,1 7,86 >50	66,1 17,9 7,24 >50	43,2 17,8 6,29 50	25,7 17,9 5,30 45	17,8 18,1 4,70 45	14,1 18,1 4,36 45	9,4 17,3 3,80 <45	8,6 16,9 3,69 <45	5,4 14,7 3,17 <45	3,8 5,7 14,4 2,82 40	3,0 14,6 2,61 <40	2,0 14,6 2,27 35	1,8 14,5 2,21 <35	1,2 14,5 1,93 <35	0,8 14,4 1,68 30
0,8889	3200	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]												663,4 21,2 16,03 >50	536 20,9 14,95 >50	401 20,5 13,59 >50	270 20,0 11,95 >50	171 19,4 10,28 >50	146 19,2 9,77 >20	113 18,9 8,98 >50	88,3 18,7 8,28 >50	57,5 18,5 7,19 >50	34,8 18,7 6,06 <50	23,6 19,0 5,38 <50	18,7 19,0 4,98 <50	12,4 18,2 4,35 45	11,3 17,9 4,22 45	7,1 15,7 3,63 <45	4,9 7,4 15,4 3,22 <45	3,9 15,6 2,98 40	2,6 15,6 2,60 <40	2,3 15,5 2,52 35	1,5 15,5 2,20 <35	1,0 15,4 1,92 <35
1,0000	3600	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]												699 23,6 16,82 >50	521 21,2 15,29 >50	351 20,7 13,44 >50	221 20,0 11,56 >50	189 19,8 10,99 >50	146 19,5 10,10 >50	114 19,3 9,31 >50	74,0 19,2 8,09 >50	43,7 19,4 6,82 50	30,3 19,7 6,05 50	23,9 19,7 5,60 50	15,8 19,0 4,89 <50	14,4 18,7 4,75 <50	9,1 16,6 4,08 45	6,2 9,3 16,3 3,62 <45	3,3 16,5 3,35 <45	3,0 16,4 2,84 <40	2,0 15,4 2,48 35	1,3 16,3 2,16 <35
1,1111	4000	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]															443 21,3 14,94 >50	278 20,6 12,85 >50	238 20,4 12,21 >50	184 20,1 11,22 >50	143 19,9 10,35 >50	92,7 19,8 8,99 >50	54,6 20,0 7,57 >50	37,8 20,4 6,72 >50	29,8 20,4 5,82 >50	19,6 19,8 5,43 50	17,9 19,5 5,28 50	11,2 17,4 4,53 <50	7,8 11,5 17,1 4,02 45	6,1 17,3 3,72 <45	4,0 17,3 3,25 <45	3,7 17,3 3,15 40	2,4 17,2 2,75 <40	1,6 17,2 2,40 35
1,2500	4500	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]															361 21,3 14,45 >50	308 21,1 13,74 >50	237 20,8 12,63 >50	185 20,6 11,64 >50	119 20,4 10,11 >50	70,1 20,7 8,52 >50	48,4 21,1 7,56 >50	38,2 21,2 7,00 >50	25,1 20,6 6,11 >50	22,9 20,3 5,93 >50	14,3 18,3 5,10 50	9,9 14,6 18,0 4,53 <50	7,8 18,1 4,19 45	5,1 18,2 3,65 <45	4,6 18,2 3,55 <45	3,0 18,1 3,10 40	2,0 18,1 2,70 <40
1,3889	5000	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]															454 21,9 16,06 >50	388 21,7 15,26 >50	299 21,4 14,03 >50	232 21,2 12,94 >50	150 21,0 11,24 >50	87,7 21,4 9,47 >50	60,4 21,8 8,40 >50	47,6 21,9 7,78 >50	31,2 21,4 6,79 >50	28,4 21,1 6,59 >50	17,7 18,0 5,67 >50	12,2 18,0 18,8 5,03 50	9,6 18,9 4,65 >50	6,3 19,0 4,06 45	5,7 19,0 3,94 <45	3,7 18,9 3,44 <45	2,4 18,9 3,00 40
1,5278	5500	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]																		367 21,9 15,43 >50	285 21,7 14,23 >50	184 21,6 12,36 >50	107 21,9 10,41 >50	73,8 22,4 9,24 >50	58,1 22,5 8,56 >50	38,0 22,1 7,47 >50	34,6 21,8 7,25 >50	21,6 19,7 6,23 >50	14,8 21,8 19,5 5,52 >50	11,6 19,7 5,12 50	7,6 19,7 4,47 <50	6,0 19,7 4,33 45	4,5 19,7 3,78 <45	3,0 19,6 3,30 <45
1,6667	6000	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]																			344 22,2 15,52 >50	221 22,1 13,49 >50	129 22,5 11,36 >50	88,6 22,9 10,08 >50	69,7 23,1 9,34 >50	45,5 22,7 8,15 >50	41,5 22,4 7,91 >50	25,8 20,4 6,80 >50	17,7 25,0 20,2 6,03 >50	13,9 20,3 5,58 >50	9,0 20,4 4,87 50	8,2 20,4 4,73 <50	5,4 20,3 4,13 45	3,5 20,3 3,60 <45
1,9444	7000	Δp [Pa] $L_{0,25}$ [m] V [m/s] L_{WA} [dB(A)]																				308 22,9 15,73 >50	179 23,4 13,25 >50	123 23,9 11,76 >50	96,2 24,1 10,89 >50	62,7 23,8 9,51 >50	57,0 23,5 9,23 >50	35,3 21,5 7,93 >50	24,2 35,5 21,3 7,04 >50	18,9 21,5 6,51 >50	12,3 21,6 5,89 >50	11,2 21,5 5,52 50	7,3 21,5 4,81 <50	4,7 21,5 4,20 45

Uwagi

Δp [Pa] - strata ciśnienia

$L_{0,25}$ [m] - zasięg strumienia o prędkości maksymalnej 0,25 m/s (średnia prędkość strumienia ok. 0,08-0,10 m/s)

V [m/s] - średnia prędkość wylotowa strumienia powietrza przy kratce

L_{WA} [dB(A)] - poziom mocy akustycznej

Wartości podane w tabeli są wielkościami przybliżonymi.

Jasne pola oznaczają optymalne warunki pracy.

Pola szare mogą cechować się większym błędem niż pola jasne.

Stopnień przymknięcia przepustnicy można w przybliżeniu uwzględnić poprzez współczynnik:

stopień zamknięcia	współczynnik
20%	1,2
40%	1,5
60%	3,0
80%	7,0
100%	15,0

$\Delta p_{przepust.} \approx \Delta p$ x współczynnik

$L_{0,25\ przepust} \approx L_{0,25}$ / współczynnik